



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Донецк управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Донецкой Народной Республике

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«25» марта 2025 г., 15 час. 00 мин. № 4

(дата составления предписания)

респ. Донецкая Народная, г. Харцызск, ул. Филатова, д. 7, e-mail: gpn_hrz@80.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: с «12» марта 2025 г. по «25» марта 2025 г., учетный номер проверки _____

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. 286709, Донецкая Народная Республика, г.о. Харцызск, г. Харцызск, ул. Шаумяна, Дом 25

(указывается адрес (местоположение) место осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведен инспекционный визит)

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 4 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХАРЦЫЗСК" ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, (ИНН 9304010977, ОГРН: 1229300081174), юридический адрес: 286709, Донецкая Народная Республика, г.о. Харцызск, г. Харцызск, ул. Шаумяна, Дом 25; место фактического осуществления деятельности: 286709, Донецкая Народная Республика, г.о. Харцызск, г. Харцызск, ул. Шаумяна, Дом 25

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиала, представительства, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, которому вручается предписание)

5. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

- | | |
|----|---|
| 1. | Руководителем не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 3 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'.
Нарушенное обязательное требование:
Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.
Срок устранения нарушения:
20.07.2025 г.
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Определить порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия. |
|----|---|

2. Допускаются к работе лица не прошедшие обучения мерам пожарной безопасности.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 3 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'.
Нарушенное обязательное требование:
 Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.
Срок устранения нарушения:
 20.07.2025 г.
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Лицам ответственным за пожарную безопасность пройти обучение мерам пожарной безопасности.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.
3. Огнетушители расположены не на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание (кабинет информатики).
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 409 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'.
Нарушенное обязательное требование:
 Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.
Срок устранения нарушения:
 20.07.2025 г.
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Огнетушители в помещениях разместить на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.
4. Объект защиты не оснащен системой пожарной сигнализации.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 11 приложения 1, Постановления Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"; Пункт 1 части 1 статьи 6, часть 2 статья 54; часть 1, часть 10 статьи 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Нарушенное обязательное требование:
 Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействия опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей.
Срок устранения нарушения:
 01.03.2026 г.
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Оборудовать помещения системой пожарной сигнализации.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Предоставить техническую документацию на систему пожарной сигнализации, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (проектные решения, сертификаты и паспорта на монтируемое оборудование, акт ввода в эксплуатацию системы пожарной сигнализации); фотоиллюстрации технических средств системы пожарной сигнализации, установленных в помещениях школы.

5.	<p>Объект защиты не оснащен системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей при пожаре.</p> <p>Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица: Пункт 18 приложение 5; Постановления Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"; Пункт 1 части 1 статьи 6, часть 2 статья 54; часть 1, часть 10 статьи 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>Нарушенное обязательное требование: Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействия опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей.</p> <p>Срок устранения нарушения: 01.03.2026 г.</p> <p>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: Оборудовать помещения школы системой оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре 3-го типа.</p> <p>Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований: Предоставить техническую документацию на систему оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (проектные решения, сертификаты и паспорта на монтируемое оборудование, акт ввода в эксплуатацию системы пожарной сигнализации); фотоиллюстрации технических средств системы пожарной сигнализации, установленных в помещениях школы.</p>
6.	<p>Стропила и обрешетка в здании не подвергнута обработке огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности - в соответствии с ГОСТ 53292.</p> <p>Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица: статья 6, статья 52, статья 87 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 5.4.5 Свода правил 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;</p> <p>Нарушенное обязательное требование: размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов.</p> <p>Срок устранения нарушения: 01.03.2026 г.</p> <p>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: Деревянные стропила и обрешётку чердачных помещений школы обработать огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности - в соответствии с ГОСТ 53292</p> <p>Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований: Подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.</p>
7.	<p>Не обозначено направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.</p> <p>Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица: Пункт 48 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'.</p> <p>Нарушенное обязательное требование: Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.</p> <p>Срок устранения нарушения: 20.07.2025 г.</p> <p>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: Установить на фасаде школы указатель со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до наружного противопожарного водоснабжения.</p> <p>Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований: Подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.</p>

8.	<p>Руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации. Размер, форма, цвета и расположение символических изображений регламентированы стандартом — ГОСТ 12.4.026-2015 и отраслевыми нормативными актами (указатель места расположения огнетушителя).</p> <p>Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица: Пункт 36 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'.</p> <p>Нарушенное обязательное требование: Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.</p> <p>Срок устранения нарушения: 20.07.2025 г.</p> <p>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: Обеспечить помещения знаками по пожарной безопасности.</p> <p>Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований: Подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.</p>
9.	<p>Не определен срок и порядок проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений.</p> <p>Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица: Пункт 43 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'.</p> <p>Нарушенное обязательное требование: Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.</p> <p>Срок устранения нарушения: 20.07.2025 г.</p> <p>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: Определить срок и порядок проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений.</p> <p>Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований: Подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.</p>
10.	<p>Руководитель организации не обеспечил наличие приспособлений для самозакрывания, на дверях лестничных клеток.</p> <p>Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица: пункт 14 ППР РФ Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;</p> <p>Нарушенное обязательное требование: Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.</p> <p>Срок устранения нарушения: 20.07.2025</p> <p>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: двери лестничных клеток оборудовать приспособлениями для самозакрывания.</p> <p>Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований: Подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.</p>

11.	<p>Руководитель не обеспечил размещение на объекте защиты, знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено".</p> <p>Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица: пункт 11 ППР РФ-Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;</p> <p>Нарушенное обязательное требование: Запрещается курение на территории и в помещении складов и баз, хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, объектов здравоохранения, образования, транспорта, торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, объектов производства всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, за исключением мест, специально отведенных для курения в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>Руководитель организации обеспечивает размещение на объектах защиты знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено".</p> <p>Срок устранения нарушения: 20.07.2025</p> <p>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: Руководителю обеспечить размещение на объекте защиты, знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено".</p> <p>Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований: Подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.</p>
12.	<p>Огнетушители, установленные в здании, не имеют порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя</p> <p>Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица: пункт 407 ППР РФ-Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;</p> <p>Нарушенное обязательное требование: Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.</p> <p>Срок устранения нарушения: 20.07.2025</p> <p>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: На огнетушители, установленные в здании, нанести порядковый номер на корпус огнетушителя.</p> <p>Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований: Подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.</p>
13.	<p>Собственник объекта защиты или лицо, которое владеет им на ином законном основании не предоставил декларацию пожарной безопасности</p> <p>Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица: ч. 5 ст. 6; ст. 64 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ;</p> <p>Нарушенное обязательное требование: Собственник объекта защиты или лицо, которое владеет им на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое), должны в рамках реализации мер пожарной безопасности в соответствии со статьей 64 настоящего Федерального закона в течение шести месяцев со дня приобретения такого права разработать и представить в уведомительном порядке декларацию пожарной безопасности.</p> <p>Срок устранения нарушения: 20.07.2025</p> <p>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: Предоставить декларацию о пожарной безопасности</p> <p>Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований: Подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.</p>

14.	<p>На путях эвакуации из здания школы не предусмотрено аварийное и эвакуационное освещение.</p> <p>Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица: ст. 6 Федерального закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 7.3.15 СП 251.1325800.2016;</p> <p>Нарушенное обязательное требование: На путях эвакуации из здания должно быть предусмотрено аварийное и эвакуационное освещение.</p> <p>Срок устранения нарушения: 01.03.2026</p> <p>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: пути эвакуации из здания школы оборудовать аварийным и эвакуационным освещением</p> <p>Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований: Подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.</p>
15.	<p>Установлены автономные дымовые пожарные извещатели, без подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения (прибор ПКП отсутствует).</p> <p>Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица: часть 7, статьи 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>Нарушенное обязательное требование: Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре.</p> <p>Срок устранения нарушения: 20.07.2025 г.</p> <p>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: Установить прибор ПКП в помещении дежурного персонала и подключить автономные дымовые пожарные извещатели.</p> <p>Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований: Предоставить техническую документацию на систему пожарной сигнализации, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (проектные решения, сертификаты и паспорта на монтируемое оборудование, акт ввода в эксплуатацию системы пожарной сигнализации); фотоиллюстрации технических средств системы пожарной сигнализации, установленных в помещениях школы.</p>
16.	<p>Не предоставлена документация, подтверждающая показатели пожарной опасности декоративно-отделочных материалов для потолка в помещении холодильной камеры.</p> <p>Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица: пункт 25 ППР РФ-Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;</p> <p>Нарушенное обязательное требование: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке поверхности наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков, и покрытия полов путей эвакуации, а так же залных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов</p> <p>Срок устранения нарушения: 20.07.2025</p> <p>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: Предоставить документацию подтверждающую предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности.</p> <p>Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований: Подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.</p>

17. Не оборудован проем в противопожарной стене защитным устройством (противопожарной дверью) против распространения огня и продуктов горения (дверь из центрального коридора в помещение холодильной камеры).
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**
Статья 6, статья 88 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 5.6.4. СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
- Нарушенное обязательное требование:**
Размещаемые в зданиях, сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф4 части здания, помещения производственного, складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания объекта следует выделять противопожарными преградами.
- Срок устранения нарушения:**
20.07.2025 г.
- Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**
Установить противопожарную дверь.
- Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**
Подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.
18. Выходы на кровлю не оборудованы противопожарным люком обеспечивающим необходимый предел огнестойкости
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**
Статья 6, статья 88 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 5.6.4. СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;
- Нарушенное обязательное требование:**
Размещаемые в зданиях, сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф4 части здания, помещения производственного, складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания объекта следует выделять противопожарными преградами.
- Срок устранения нарушения:**
01.03.2026 г.
- Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**
Установить в местах выхода на чердак противопожарный люк.
- Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**
Подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.
19. Руководитель организации при эксплуатации эвакуационных путей не обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов (правая и левая лестничная клетка).
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**
пункт 23 ППР РФ-Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- Нарушенное обязательное требование:**
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а так же наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- Срок устранения нарушения:**
01.03.2026 г.
- Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**
Установить оконные блоки согласно проектной документации.
- Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**
Подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

20. Двери (люки) чердачных помещений, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, не закрываются на замок.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 пункт 18 ППР РФ-Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
Нарушенное обязательное требование:
 Двери (люки) чердачных помещений, а так же технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрывать на замок.
Срок устранения нарушения:
 20.07.2025 г.
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Люки выходов на чердачные помещения закрыть на замок.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.
21. Не оборудован проем в противопожарной стене защитным устройством (противопожарной дверью) против распространения огня и продуктов горения (кладовая рядом с центральной лестницей).
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Статья 6, статья 88 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 5.6.4. СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".
Нарушенное обязательное требование:
 Размещаемые в зданиях, сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф4 части здания, помещения производственного, складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания объекта следует выделять противопожарными преградами.
Срок устранения нарушения:
 20.07.2025 г.
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Установить противопожарную дверь.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.
22. Лестница высотой более 45 мм, размещенная в лестничной клетке, не оборудована поручнями.(лестничные клетки на 1 этаже)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица: ст. 6 ФЗ 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020
Нарушенное обязательное требование:
 При высоте лестниц (в том числе размещенных в лестничных клетках) более 45 см следует предусматривать ограждения с поручнями. При ширине лестниц более 1,5 м поручни должны быть предусмотрены с двух сторон. а при ширине 2,4 м и более – необходимо предусматривать промежуточные поручни. В зданиях с возможным пребыванием детей, при наличии просвета между маршами лестниц 0,3 м и более, а так же в местах опасных перепадов (1 м и более) высота указанных ограждений должна предусматривать не менее 1,2 метра.
Срок устранения нарушения:
 01.03.2026 г.
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Установить поручни на лестницах.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.
23. Допущено размещение (складирование) горючих материалов на расстоянии менее 1 метра от электроприборов. (библиотека)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Подпункт «е» пункта 35 ППР РФ-Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
Нарушенное обязательное требование:
 Размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей. и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы.
Срок устранения нарушения:
 20.07.2025 г.
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Убрать горючие материалы от электроприборов на расстояние более 1 метра
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

24. Допускается хранение под лестничными маршами вещи, оборудование и предметы из горючих материалов (боковые лестничные клетки).
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Подпункт «к» пункта 16 ППР РФ-Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
Нарушенное обязательное требование:
 Устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а так же хранить под лестничными маршами вещи, мебель, оборудование и другие предметы выполненные из горючих материалов
Срок устранения нарушения:
 20.07.2025 г.
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Убрать горючие материалы из-под лестничных маршей
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.
25. На каждом этаже не размещено не менее 2 огнетушителей. (коридор)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 400 ППР РФ-Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
Нарушенное обязательное требование:
 В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей с минимальным рангом тушения модельного очага пожара в соответствии с приложением №1 к настоящим правилам и расстояние до огнетушителя от возможного очага возгорания не должно превышать норм, установленных пунктом 406 настоящих Правил.
Срок устранения нарушения:
 20.07.2025 г.
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Убрать горючие материалы из-под лестничных маршей
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия
26. Область применения декоративно-отделочных материалов на путях эвакуации, не соответствует требованиям таблиц 28 и 29 приложения к № 123-ФЗ (центральная лестничная клетка).
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 400 ППР РФ-Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
Нарушенное обязательное требование:
 В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей с минимальным рангом тушения модельного очага пожара в соответствии с приложением №1 к настоящим правилам и расстояние до огнетушителя от возможного очага возгорания не должно превышать норм, установленных пунктом 406 настоящих Правил.
Срок устранения нарушения:
 20.07.2025 г.
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Демонтировать декоративно-отделочные в центральной лестничной клетке
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Харцызск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике (Государственный инспектор городского округа Харцызск по пожарному надзору) Сидоров Никита Николаевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Харцызск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС

России по Донецкой Народной Республике (Государственный инспектор городского округа Донецк по пожарному надзору) Сидоров Никита Николаевич, e-mail: gpn_hrz@80.mchs.gov.ru, телефон: +7(959) 35-92-034

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

Давыденко Светлана Викторовна, директор

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

« 15 » часов « 15 » минут « 25 » 03 2025 г.

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»).