



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Донецкой Народной Республике

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ДНР, г. Донецк, ул. Щорса, 60, +7(856) 340-62-28, gudnr@80.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Харцызск

управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ДНР, г. Харцызск, ул. Филатова, 7, тел. +7 (856) 574-66-30, e-mail: gpn\_har@80.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 10/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

**вручается: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ХАРЦЫЗСКАЯ СРЕДНЯЯ  
ШКОЛА № 4»**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Харцызск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике капитаном внутренней службы Тарасенко Максимом Игоревичем № 10 от 31.01.2024

в период с «08» февраля 2024 г. по «09» февраля 2024 г.

Дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Зугрэса отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Харцызс управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике лейтенантом внутренней службы Антоновым Антоном Олеговичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Харцызская средняя школа № 4»

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявления нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
		Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены		
1.	На объекте защиты не установлена фотолюминесцентная эвакуационная система.	п. 9.1.1.3 ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия» (далее – ГОСТ 34428-2018); ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – №123-ФЗ)	21.02.2024	
2.	Руководитель не обеспечил средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, на объекте с массовым пребыванием людей.	п. 30 ППР в РФ;	21.02.2024	
3.	Объект защиты не оснащен системой пожарной сигнализации.	п. 11 приложение 1, Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и	21.02.2024	

		управления эвакуацией людей при пожаре"		
4.	Объект защиты не оснащен системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей при пожаре:	п. 8 приложение 5 Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 СП 3.13130.2009; пункты 7.1.1, 7.6.10.1 СП 158.13330.2014.	21.02.2024	
5.	Руководитель организации не обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п.17.1 ППР в РФ;	21.02.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

директор Муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения «Харцызская средняя  
школа № 4»  
Бардаченко С.В.


(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



Дознаватель отделения надзорной деятельности и  
профилактической работы г. Зугрэса отдела надзорной  
деятельности и профилактической работы городского  
округа Харцызск управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Донецкой Народной Республике

Антонюк А.С. лейтенант внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.